


MQT-U


VdS Montageanleitung
VdS Installation instruction


VdS
G 416032


























2144160 A1-03.2017


Printed: 04.04.2017 | Doc-Nr: PUB / 5283887 / 000 / 02


MQT-U

Einsatzbedingungen für Sprinklerleitungen gemäss VdS
Operating conditions for sprinkler according to VdS


VdS
G 416032


Rohr-Ø DN Pipe size DN	Gewindestange Threaded rod	Nennlast Rated load
≤ DN 50	M8	2000 N
> DN 50 ≤ DN 100	M10	3500 N
> DN 100 ≤ DN 150	M12	5000 N
> DN 150 ≤ DN 200	M16	8500 N






Montagebeispiel
Assembly Example







2144160 A1-03.2017

Printed: 04.04.2017 | Doc-Nr: PUB / 5283887 / 000 / 02