

E

YTELSESERKLÆRING

I henhold til vedlegg III i regulering (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)

Hilti Brannstopp elastisk fugemasse CFS-S SIL**No. Hilti CFS "0761-CPD-0177"**

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Hilti elastisk brannstopp fugemasse CFS-S SIL
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Se batchnummer på produktet
3. Produsentens tilsktete bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Brannbeskyttelse - og tetningsprodukter til lineære fuger og åpninger, ref. ETA-10/0291

Lineære fuger og åpninger	Horisontale og vertikale fuger i bevegelige og rigide/stiv veggkonstruksjoner, rigide gulvkonstruksjoner, stålkonstruksjoner	Bruksområder må være i samsvar med innholdet i ETA-10/0291
---------------------------	--	--

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: System 1

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

OIB Austrian Institute of Construction Engineering har utstedt europeisk teknisk vurdering ETA-10/0291 på grunnlag av ETAG No. 026-1 og ETAG No. 026-3, MPA Braunschweig har utført tredjemannsoppgaver som er fastsatt i vedlegg V under System 1 og har utstedt Certification of Conformity 0761-CPD-017.

9. Angitt ytelse:

Vesentlig egenskaper	Ytelse/ Harmonisert teknisk spesifikasjon
Materialets egenskaper ved brann	Klasse B – s2 d1 i henhold til EN 13501-1
Materialets egenskaper ved brann	Egenskaper i forhold til brannmotstand og bruksområde i henhold til EN 13501-2. Se ETA-10/0291
Luftpermeabilitet	Testet i henhold til EN 1026. Se ETA-10/0291
Farlige stoffer	Se ETA-10/0291, klausul 2.5
Beskyttelse mot lyd, akustisk data	Testet i henhold til EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 og EN ISO 20140-10. Se ETA-10/0291
Holdbarhet og servicemuligheter	X (-5/+70) °C i henhold til EOTA Teknisk rapport- TR024. Elektriske egenskaper /Volum- og overflatemotstand i henhold til DIN IEC 93
Bevegelighet	I henhold til ISO 11600: ISO 11600-F-25LM _{1up}
Annet	Ikke relevant / Ingen ytelse fastslått

10. Ytelsen for denne varen som angitt i punkt nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 6. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som er angitt i punkt nr. 4.

Undertegnet for produsenten av:



Dr. Paul Langford
BU Head
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation

Schaan, July 2013



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation