

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Shurjoint Metals Inc.
No. 295, Sec. 3 Wandan Rd., Wandan Township
TW-91345 Pingtung, Taiwan

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom [TT.MM.JJJJ]	gültig bis [TT.MM.JJJJ]
G 4980053	4	09.12.2020	08.12.2024

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Gegenstand der Anerkennung

Rohrkupplung
"FIG. K-9"; "FIG. K-9H"

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-06:2004-01

Köln, den 09.12.2020

Dr. Reiner Mann
Geschäftsführer

i. V. Hesels
Leiter der Zertifizierungsstelle



zur Anerkennungsnummer G 4980053 vom 09.12.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
<p>Rohrkupplung Bauart: starr</p> <p>in den Größen: DN 32 (42,4 mm) DN 40 (48,3 mm) DN 50 (60,3 mm) DN 65 (76,1 mm) DN 80 (88,9 mm) DN 100 (114,3 mm) DN 125 (139,7 mm) DN 150 (168,3 mm)</p> <p>zulässiger Druck: 16 bar</p>	<p>FIG. K-9</p>		
<p>Rohrkupplung Bauart: starr</p> <p>in der Größe: DN 200 (219,1 mm)</p> <p>zulässiger Druck: 16 bar</p>	<p>FIG. K-9H</p>		

zur Anerkennungsnummer G 4980053 vom 09.12.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
VdS-Prüfberichte	WAL 98032 WAL 98033 1. Nachtrag zu WAL 98033 2. Nachtrag zu WAL 98033 3. Nachtrag zu WAL 98033 4. Nachtrag zu WAL 98033 WAL 06063 WAL 11039 WAL 16077 200867-AU01+WAL01-PB01	03.08.1998 16.09.1998 19.07.1999 22.09.1999 08.05.2000 12.01.2001 28.11.2006 30.05.2011 14.10.2016 09.12.2020	
Dokumentenliste "Product: SHURJOINT Coupling Fig. K-9 DN32-150 & K-9H DN200"	Order No. WAL 00068-A	13.05.2020	1
Installationsanleitung, Vorgaben für gerollte Rohrnuten, Bolzenanzugsmoment und VdS-Baustellenprüfung	Genutete und angebohrte Leitungssysteme 1-1000 Rev. 1/04	11/2004	8

zur Anerkennungsnummer G 4980053 vom 09.12.2020

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Bei der Anwendung der Rohrkupplung 'FIG. K-9 ' und 'FIG. K-9H' ' der Firma Shurjoint Metals Inc., No. 295, Sec. 3, Wandan Rd, Wandan Township, Pingtung, Taiwan, ist die Installationsanleitung, Nutspezifikation, Bolzenanzugsmoment und Baustellenprüfung des Herstellers zu beachten.